

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Найменування замовника: КНП «Лановецька міська лікарня»

Найменування предмета закупівлі: «Поточний ремонт системи киснепостачання відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства "Лановецька міська лікарня" за адресою: вул. Шевченка Т., 30, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область»

1.

Код національного класифікатора України код ДК 021-2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

На виконання п.4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами, надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Предмет закупівлі «Поточний ремонт системи киснепостачання відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства "Лановецька міська лікарня" за адресою: вул. Шевченка Т., 30, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область»

1. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-02-004546-a

Обґрунтування очікуваної вартості: Визначається з урахування положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, а саме в зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва, яке розробили фахівці. Крім того, очікувана вартість закупівлі була обрахована як потреба у предметі закупівлі, оскільки система централізованого киснепостачання закладу охорони здоров'я є критично важливим елементом для забезпечення безперервного надання медичної допомоги пацієнтам, у тому числі під час проведення операцій та інтенсивної терапії.

Таким чином вартість закупівлі обрахована в сумі 464 489, 00 грн.

- **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Обсяги визначено відповідно до потреби. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні бути встановлені/zareєстровані діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля та визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів. Відповідно до ДСТУ, технічних вимог та правил експлуатації систем киснепостачання, обладнання повинно перебувати у справному стані та регулярно проходити технічне обслуговування й ремонт. З метою забезпечення

безперебійної роботи системи та недопущення надзвичайних ситуацій виникла потреба у проведенні **поточного ремонту системи киснепостачання.**

Очікуваним результатом проведення ремонту є:

- відновлення працездатності системи;
- забезпечення безперебійної подачі кисню по відділенню;
- дотримання вимог безпеки та санітарних норм;
- підвищення рівня надання медичних послуг пацієнтам.